


参考図 (設営時の注意事項)

不燃材料の仕切り
※周囲の可燃物の温度が上昇しない十分な距離が保たれている場合は、必ずしも必要としない。



不燃材料の土台
(例: 鉄鋼・モルタル等)

土台が不燃材料でない場合は、不燃材料の板
(例: 石こうボード等)

ホースバンド

適当な長さ

ホースバンド

転倒防止

杭等



ABC粉末消火器
※ A火災に対する能力単位が1以上のものを準備。
※ 対象火気器具等から、歩行距離20m以内に配置する。

